

Rad No. 25-240-112832

Barranquilla, 19/03/2025

Señor(a)
ISMAEL EDUARDO CORREA GOMEZ
Carrera 8 No 154 - 49
Rodadero (Mag)

Contrato: 67555537

Asunto: Verificación de facturación.

En respuesta a su comunicación verbal recibida en nuestras oficinas el día 28 de febrero de 2025, radicada bajo el No. Interacción 224334431, referente al servicio de gas natural del inmueble ubicado en la Carrera 8 No 154 - 49 de Rodadero, nos permitimos hacerle los siguientes respetuosos comentarios:

Con relación a la desviación significativa, le indicamos que de acuerdo con lo señalado por la **RESOLUCIÓN No. 105 007 del 30 de enero de 2024**, expedida por la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, Artículo 1**, que modificó de *forma transitoria el artículo 38 de la Resolución CREG 108 de 1997*, GASCARIBE S.A. E.S.P., por medio de su **CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES**, que rige las relaciones entre los usuarios y la Empresa, estableció en el TITULO I, DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA NO JUSTIFICADA:

"Se entenderá por desviación significativa No Justificada todo usuario que se encuentre dentro de los parámetros descritos en la fórmula fijada en el parágrafo primero, artículo 1 de la Resolución CREG 105 007 DE 2024 o la norma que la modifique o adicione, sin que se encuentre justificada la desviación en algún criterio de la analítica de datos diseñada por LA EMPRESA. En este caso, LA EMPRESA realizará la visita que corresponda."

Ahora bien, el artículo 44 parágrafo 3, del CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, respecto de las DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO JUSTIFICADAS, señala:

"Mientras se establece la causa de la desviación del consumo, LA EMPRESA determinará el consumo con base en el consumo promedio de los últimos seis (6) meses, tomando como valor mínimo el señalado en la última facturación, o con fundamento en los consumos promedios de otros USUARIOS que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales. Una vez aclarada la causa de la desviación, LA EMPRESA procederá a establecer las diferencias entre los valores facturados, que serán abonados o cargados al USUARIO, según sea del caso, en el siguiente período de facturación."

Ahora bien, al momento de la elaboración de la facturación del mes de enero de 2025, se identificó una desviación del consumo, por lo que GASCARIBE S.A. E.S.P., procedió a cobrar en la factura del mes señalado, el consumo promedio que registraba dicho servicio, el cual era de 2 metros cúbicos, de acuerdo con lo previsto en el CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES, el artículo 44 parágrafo 3.

El día 27 de enero de 2025, el señor Ismael Eduardo Correa Gomez, suario se comunica a la línea de emergencias reportando que presenta escape en la red interna, usuario procede a cerrar las válvulas de seguridad.

Con el fin de investigar la desviación significativa presentada, GASCARIBE S.A. E.S.P., envió una de nuestras firmas contratistas al citado inmueble el día 28 de enero de 2025, y se pudo observar que el medidor registraba una lectura de 61 metros cúbicos. Así mismo se realizó verificación funcionamiento de medidor normal buen estado presión 0.34 prueba de hermeticidad no cumple fuga en red interna de gas varió prueba con caudalímetro.

Al respecto es importante señalar que, tanto el uso del servicio como el escape perceptible encontrado, es registrado por el medidor, y por ende ocasiona aumento de consumo, el cual es cargado a la facturación del servicio, de acuerdo con la normatividad vigente.

El día 28 de febrero de 2025, enviamos a una de nuestras firmas contratistas, la cual, se visitó el lugar para atender reporte de usuario al llegar al sitio se revisa y se encontró todo normalizado y sin anomalías, usuario indica que realiza el reporte es porque quería descartar inconveniente en su instalación.

El día 28 de enero de 2025 se comunica a la línea de emergencias reportando que presenta escape en la red interna, usuario procede a cerrar las válvulas de seguridad, se brindan medidas de seguridad.

Luego el día en mención enviamos a una de nuestras firmas contratistas, la cual realizo reparación en centro de medición para cambiar regulador existente con fuga en rosca.

Así mismo, le señalamos que, si bien la variación en el consumo fue ocasionada por el escape perceptible que ya fue reparado, este fue cobrado en la facturación del servicio de gas natural, toda vez que, se ajusta a la diferencia de lecturas registradas por el medidor.

Para la elaboración de la factura del mes de febrero de 2025, se pudo verificar que el medidor registraba una lectura de 69 metros cúbicos. Esta lectura, es restada de la última lectura tomada al medidor, la cual fue de 10 metros cúbicos (factura de diciembre de 2024), arrojando una diferencia de 59 metros cúbicos. Al aplicar el factor de corrección, arroja un consumo corregido de 58 metros cúbicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, al periodo de enero de 2025, le corresponde un consumo de 30 metros cúbicos; y al periodo de febrero de 2025, le corresponde un consumo de 28 metros cúbicos.

Es por ello que, GASCARIBE S.A. E.S.P., realizó un ajuste en la factura del mes de febrero de 2025, en el sentido de, cobrar los 28 metros cúbicos de consumo que faltaban por cobrar en el mes de enero de 2025; más los 28 metros cúbicos de consumo que le corresponden al mes de febrero de 2025, para completar los 58 *metros cúbicos*, consumidos entre los citados periodos.

El ajuste de consumo de la facturación del mes de enero de 2025, de los 28 metros cúbicos por valor de \$59.541, cobrados en la facturación del mes de febrero de 2025, se realizó con fundamento en lo establecido en el artículo 149 de la ley 142 de 1994 que señala: " ... *Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuario en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso*".

Con ocasión a su reclamación sobre el consumo facturado en el mes de febrero de 2025, le informamos que, GASCARIBE S.A. E.S.P., envió una de nuestras firmas contratistas al predio que nos ocupa, el día 8 de marzo de 2025, quien efectuó una revisión técnica en las instalaciones del servicio de gas natural del inmueble en mención, mediante la cual se pudo se realizó verificación funcionamiento de medidor normal buen estado presión 0.27 prueba de hermeticidad cumple, lectura de 83 metros cúbicos.

Por todo lo anterior, GASCARIBE S.A. E.S.P., confirma el consumo ajustado del mes enero de 2025 reflejado en la facturación del mes febrero de 2025; así como, el consumo correspondiente al periodo de febrero de 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Cualquier información adicional sobre el particular con gusto la suministraremos en nuestras oficinas de atención al usuario, a través de la línea telefónica (5)3227000, o a través de nuestra página web www.gascaribe.com sección Pagos y Servicios en línea.

Contra la presente comunicación proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

a su notificación. Los cuales podrá presentar a través de nuestra página web www.gascaribe.com sección Pagos y Servicios en línea, o en nuestras oficinas de Atención a Usuarios. Al respecto, es importante señalar que para recurrir deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994.

Atentamente,


CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario

GSS013/73
224335431